



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18
41455 Dilovası KOCAELİ
www.effectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1600 – 0034 – rev

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1634-1:2014 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda **25.02.2016** tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“ YK01 ” ÇELİK YANGIN KAPISI

Tek Kanat

(Dıştan dışa kasa boyutu; 1130 x 2165 mm)

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	El ₁ 30, El ₂ 90, E 240

Piyasaya Süren Firma

BERK END. KAPI YAPI VE YAPI MALZ. TAS. ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mah. Şark Caddesi No:2 Sultanbeyli, İSTANBUL/TÜRKİYE

Üretici Firma

BERK END. KAPI YAPI VE YAPI MALZ. TAS. ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mah. Şark Caddesi No:2 Sultanbeyli, İSTANBUL/TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA-16-033** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak **14 Eylül 2019** tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
14.09.2018

