



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18
41455 Dilovası KOCAELİ
www.effectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1700 – 0079 – rev

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1634-1:2014 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda **26.05.2017** tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“ GYK01 ” CAMLI ÇELİK YANGIN KAPISI

Tek Kanat

YANGINA DAYANIM SINIFI	
Çalışma yönü: Alevden dışarıya doğru açılan	El ₁ 30, El ₂ 90, E 90

Piyasaya Süren Firma

BERK END. KAPI YAPI VE YAPI MALZ. TAS. ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mah. Şark Caddesi No:2 Sultanbeyli, İSTANBUL/TÜRKİYE
Üretici Firma

BERK END. KAPI YAPI VE YAPI MALZ. TAS. ÜRETİM VE TİC. LTD. ŞTİ.
Battalgazi Mah. Şark Caddesi No:2 Sultanbeyli, İSTANBUL/TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA-17-094** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak **14 Eylül 2019** tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
14.09.2018

